| Инв.N | Подпись и дата | Взам.инв. |
|---|---|---|
| | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Оборудование и материалы | | | | | | | |
| Я1 | Ящик с рубильником и предохранителями типа ПН2-100 Iпл.вст.=31,5 А, IP54 | ЯБПВУ-1 | | | шт | 1 | | Я1 |
| Я2 | Щит металич. 600х400х200, с монтажной панелью, | | | | шт | 1 | | |
| | дверь со стеклом + металич. крышка, IP54 | ЩМ-06 IP54 | | | шт | 1 | | Я2 |
| | –Счетчик электронный многотарифный кл.1.0 Iн=5-100А | CE301 | | | шт | 1 | | |
| | –Автоматический выключатель трехполюсный Iн.р.=25А, х-ка С | ВА47-29-С25/3 | | | шт | 1 | | |
| | –Выключатель нагрузки трехфазный, Iном.=32А | ВН32 3Р 32А | | | шт | 1 | | |
| | –Диф. автомат. выключатель Iн.р.=16А; Iдиф.=30мА; 2пол. | АД-12 | | | шт | 1 | | |
| | –Диф. автомат. выключатель Iн.р.=16А; Iдиф.=30мА; 4пол. | АД-14 | | | шт | 1 | | |

| Изм. | Кол. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнитель | | Цитко А.Ю. | | | 06.13 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | С | 1 | 3 |
| | | | | | | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | И.П. Цитко А.Ю. рег.номер 590966476 | | |

Формат А4