

РУП Гродноэнерго
Гродненские электрические сети
Гродненский сельский район электрических сетей
г. Гродно, ул. Терешковой, 30, тел. 8-0152-79-29-51

№ 502/384п
от 04 июня 2013 г.

На заявление от Козейко Светлана Юрьевна
на электроснабжение стройплощадки жилого дома
в н.п. м-н "Барановичи-5", уч.73

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гродно, ул.Клецкова, 3-256
80297859321

Копия: филиал "Энергонадзор"

Ввод 3 фазный.
Потребитель 3 категории.
Разрешенная мощность 3 кВт,
в том числе для целей нагрева 0 кВт.

1. Схему подключения стройплощадки жилого дома к источнику питания разработать проектом и согласовать со всеми заинтересованными организациями и Гродненским сельским районом электросетей.
2. Источник электроснабжения ТП № ЗТП-Г-563-2х250 кВА находится на балансе ГЭС защитный аппарат ПН-2 In 250 А, луст 100 А. ВЛИ-0,38кВ от ЗТП-Г-563 ф.№13, находится на балансе ГЭС, сечение провода СИП 4и 4х50 мм², расстояние по ВЛ до подключаемого потребителя 143 м, до наиболее удаленного потребителя 397 м, подключение произвести от опоры №13-2/2, Ikз (однофазный)=813 А, ΔU=1,0 %
3. Необходимость выполнения дополнительных технических мероприятий (переустройства ВЛ-0,4кВ, ТП и т.п.) На опоре №13-2/2 установить коммутационный аппарат.
4. Проект электроснабжения выполнить в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.